

(แบบเลขที่ SA3-017/๕2001, SA3-017/52002)

การติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ สำหรับอาคารสำนักงานขนาด 13.50 x 20.00 เมตร สูง 3 ชั้น

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 บี.ที.ยู./ชม. (ฉลากเบอร์ 5)
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บี.ที.ยู./ชม. (ฉลากเบอร์ 5)
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บี.ที.ยู./ชม.
4. พัดลมระบายอากาศขนาด 200 มิลลิเมตร แบบติดผนังบานเกล็ด เปิด - ปิด อัตโนมัติ
5. พัดลมระบายอากาศขนาด 150 มิลลิเมตร แบบติดกระจก
6. Time switch
7. Magnetic contactor
8. Air filter ขนาดไม่น้อยกว่า 0.2 x 0.2 x 0.05 เมตร พร้อม Insect screen

หมายเหตุ

- ราคาเครื่องปรับอากาศตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณปี 2551 โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(เครื่องปรับอากาศดังกล่าว สามารถปรับราคาได้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณฉบับล่าสุด ซึ่ง กปง. แจ้งเวียน)
- ค่า EER สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนดังกล่าว มีค่าไม่น้อยกว่า 9.6 ยกเว้นเครื่องปรับอากาศที่กำหนดให้ใช้ฉลากเบอร์ 5