



# PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## POWER SYSTEM STANDARD DIVISION

Spec. No. RCBL-050/2551 : Covered tie wire for SAC and PIC cable

Page 1 of 1

### C3 Schedule of detailed requirement

Invitation to Bid No.:๓.3กบญ.(จข.)e-bidding009/2562

Item	PEA Material No.	Quantity	Description
1	1020200003	159,453 ม.	<p>Covered tie wire, 1-core, solid aluminium conductor, having PE insulation for attachment Space aerial cable (SAC) and Partially insulated cable (PIC); with :</p> <p>Conductor :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- standard of test method : ASTM B557/B557M</li><li>- diameter : <math>4 \pm 0.04</math> mm</li><li>- ultimate tensile strength : 87 - 138 kgf</li></ul> <p>Insulation :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- material : Polyethylene (PE)</li><li>- average thickness : 1.0 mm</li><li>- thickness, at any point : not less than 0.9 mm</li></ul> <p>Length : 100 (+20, -0) m per coil</p> <p>Package : plastic cover</p> <p><b>Note :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Marking on the surface of the sheath, it shall be marked at the interval of about 50 cm, by printing in white as manufacturer's name and/or trade mark, month/year of manufacture and others according to manufacturer's design.</li><li>2) The bidders, have to submit test reports shall be submitted with the bid or within fifteen (15) calendar days after of the bid closing date. The item offered without submitting the type test reports shall be rejected.</li></ol>

Invitation to Bid No. : ต.3กบญ.(จช.)e-bidding009/2562

Specification No. : RCBL-050/2551

C3 Schedule of detailed requirement

Item	PEA Material No	Quantity	Description
			<p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้หากผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย มีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือไม่มีผู้เสนอพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศต่อไป</p> <p>พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หมายความว่าถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วโดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย</p>



PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

POWER SYSTEM STANDARD DIVISION

Specification No. RCBL-050/2551 : Covered tie wire for SAC and PIC cable

Page 1 of 1

C4 Price schedule

Invitation to Bid No. ต.3กบญ.(จช.)e-bidding009/2562

Manufacturer :

Country of origin :

Trade-mark :

Ite	PEA Material No.	Catalogue No.	Description	Quantity	Unit Cost (See details & conditions attached)	Total Cost (See details & conditions attached)
1	1020200003		Covered tie wire, 1-core, solid aluminium conductor, having PE insulation for attachment Space aerial cable (SAC) and Partially insulated cable (PIC); with : Conductor : - standard of test method : ..... - diameter : ..... - ultimate tensile strength : ..... Insulation : - material : ..... - average thickness : ..... - thickness, at any point : ..... Length : ..... Package : ..... หมายเหตุ - กำหนดจุดจัดส่งที่ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา - กำหนดส่งมอบงวดเดียวภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ผู้ขายลงนามในสัญญา และภายในงวดสามารถทยอยจัดส่งได้	159,453 ม.		